

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ: 26.01.2021 **Дата окончания КНМ:** 20.02.2021

Месяц проведения КНМ: январь

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 4 от
19.01.2021

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:** от

Цели, задачи, предмет КНМ:

федеральный государственный пожарный надзор (ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ)

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Дата основания регистрации: 27.09.2017

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.1 ч.4 п.17, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290.	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	1) Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, 2) Обследование объекта защиты, территории (визуальный осмотр, измерение), производство фото и видеосъемки (при необходимости), 3) При необходимости отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение, 4) При необходимости проведение экспертизы в области обеспечения пожарной безопасности (в том числе, анализ состояния безопасности объекта защиты (продукции) с оформлением результатов соответствующим заключением), 5) Проведение проверки знаний требований пожарной безопасности руководителем, работниками организации, эксплуатирующей объект защиты, а также проверки готовности действовать при возникновении пожара	26.01.2021	20.02.2021

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Алексеев Андрей Юрьевич	Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	Проверяющий

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Ванинский район, Прокуратура Ванинского района.

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы

ОГРН: 1032700150471

ИНН: 2709009960

Категория риска: Высокий риск (2 класс)

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6	Место фактического осуществления деятельности	Иное		
2.	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		
3.	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6	Место нахождения юридического лица	Иное		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 20.01.2021

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 20.02.2021 17:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

Тип места: Место нахождения юридического лица

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Дата и время проведения КНМ: 11.02.2021 17:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1 **Часов:** 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Алексеев Андрей Юрьевич	Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Селиверстова Маргарита Николаевна	Директор МБОУ СОШ № 4 п. Ванино	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.		

Нарушение №1

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Результат: Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Помещение пожарного поста (помещение с размещением оборудования систем противопожарной защиты) не укомплектовано средствами индивидуальной защиты органов дыхания (из расчета 1 СИЗ на одного дежурного).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	4/1/1	20.02.2021	01.06.2021	Помещение пожарного поста (помещение с размещением оборудования систем противопожарной защиты) не укомплектовано средствами индивидуальной защиты органов дыхания (из расчета 1 СИЗ на одного дежурного).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение №2

Результат: Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Сведения о выявленных нарушениях: Электрошитовая на 1 этаже не выделена противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 п. 1, СП 4.13130.2020 п. 5.6.4	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	4/1/1	20.02.2021	01.02.2022	Электрошитовая на 1 этаже не выделена противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение №3

Результат: Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Помещение книгохранилища на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 п. 1, СП 4.13130.2020 п. 5.6.4	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	Помещение книгохранилища на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.	20.02.2021	01.02.2022	Помещение книгохранилища на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



Нарушение №4

Результат: Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Помещение серверной на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 п. 1, СП 4.13130.2020 п. 5.6.4	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	4/1/1	20.02.2021	01.02.2022	Помещение серверной на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 272105107964 от 26.01.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение №5

Результат: Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молоджная, 6

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Помещение вентиляционной камеры на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 п. 1, СП 4.13130.2020 п. 5.6.4	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 272105107964 от 26.01.2021**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ объект защиты –
здание и территория школы
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	4/1/1	20.02.2021	01.02.2022	Помещение вентиляционной камеры на первом этаже не выделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ