



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району
(наименование территориального органа МЧС России)

п. Ванино ул. Украинская-5 «а», тел. (842137) 7-08-86, e-mail: sobivanoin@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск ул. Серышева, 60, тел. (84212) 41-93-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского поселения «Рабочий Поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

Должностному лицу – директору МБОУ СОШ № 4 Пономаревой Елене Семеновне
(владелец собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Селиванова А.В. № 47 от 25.08.2017 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14-00 27 сентября 2017 г. по 16-00 27 сентября 2017 г. проведено мероприятие по надзору Инспектором ОНДиПР по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (государственным инспектором р.п. Ванино и Ванинского муниципального района по пожарному надзору) Алексеевым Андреем Юрьевичем в отношении Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского поселения «Рабочий Поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, по адресу п. Ванино, ул. Молодежная, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование совместно с директором МБОУ СОШ № 4 Пономаревой Е.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1	Ограждения на крыше находятся в неисправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	01.08.2018 г.	
2	В коридорах отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	01.08.2018 г.	
3	Требуется капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(устаревшее оборудование)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	01.08.2018 г.	

	(прибор приемно-контрольный пожарный, блок СОУЭ), провода шлейфов).			
4	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР р.п. Ванино и Ванинского муниципального района


УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Государственный инспектор р.п. Ванино и

Ванинского муниципального района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«27» сентября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

Александр Александрович Алексеев (подпись)
 _____ (должность, фамилия, инициалы)

« » 2017 г.