

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 47

«27» сентября 2017 года по адресу: п. Ванино, ул. Молодежная, 6  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25.08.17 г. № 47 начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Селиванова А.В.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

МБОУ СОШ № 4 городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ с 14-00 до 16-00 27.09.2017 года.  
(дней часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 27.09.2017 года в 14-00  
Директор Пономарева Елена Семеновна  
(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Алексеев Андрей Юрьевич – инспектор ОНДиПР по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (государственный инспектор р.п. Ванино и Ванинского муниципального района по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Пономарева Елена Семеновна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);  
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
1.	Ограждения на крыше находятся в неисправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	Должностные лица МБОУ СОШ № 4 п. Ванино, юридическое лицо – МБОУ СОШ № 4 п. Ванино
2.	В коридорах отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	Должностные лица МБОУ СОШ № 4 п. Ванино, юридическое лицо – МБОУ СОШ № 4 п. Ванино
3.	Требуется капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (устаревшее оборудование (прибор приемно-контрольный пожарный, блок СОУЭ), провода шлейфов).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	Должностные лица МБОУ СОШ № 4 п. Ванино, юридическое лицо – МБОУ СОШ № 4 п. Ванино
4.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года)	Должностные лица МБОУ СОШ № 4 п. Ванино, юридическое лицо – МБОУ СОШ № 4 п. Ванино

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
\_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
\_\_\_\_\_

- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).


\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 47/1/1 от 27.09.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Александр А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Селиванов Александр

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    » \_\_\_\_\_ 2017 г. \_\_\_\_\_

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Согласованно «    » \_\_\_\_\_ 2017 г. \_\_\_\_\_ / Селиванов А.В.