

АКТ

проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) системы пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре, системы радиомониторинга ПС, проверка работы электропитания ОПС от АКБ
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные системы безопасности»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района

расположенном по адресу: п. Ванино ул. Молодежная, 6 Хабаровского края

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с "01" сентября 2016 г. по "30" сентября 2016 г.

на основании лицензии МЧС России от "15" июля 2013 года. N 7-В/00454
в соответствии с проектом N _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система пожарной сигнализации работает исправно, система радиомониторинга ПС и система оповещения людей о пожаре находятся в рабочем состоянии. Рекомендуем установить таблички «Выход» с резервными источниками питания, заменить тепловые извещатели на дымовые.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Иванов В. А.
(должность) Заместитель директора ООО «ДВСБ»
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

"30" сентября 2016 г.

М.П.

Иванов В. А.
(должность) Заместитель директора ООО «ДВСБ»
(фамилия и инициалы представителя подрядчика лицензиата)

"30" сентября 2016 г.

М.П.

